



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
по г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ**

344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132

Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: 3gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 1 - 316/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Юридическому лицу  
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 131».**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1- 316 от «13» июля 2021 г. главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 131», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер.Сулинский,2.

Дата и время проведения проверки:

«19» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «13» час. «00» мин. Продолжительность «03» час. «00» мин.

«21» июля 2021 г.

с «14» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 07 рабочих часов 00 минут

проверку проводил:

начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Хырхырян Асватур Владимирович;

совместно с Андреевой Мариной Владимировной заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 131»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, во всех группах МБДОУ № 131 загромождены спальными местами (кроватями) эвакуационные выходы.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 27 б.	01.06.2022	
2.	Не предоставлен график проведения повторного противопожарного инструктажа (утверждается руководителем организации).	НПБ 645-2007 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.23	01.06.2022	
3.	Не предоставлен перечень контрольных вопросов для проверки знаний требований пожарной безопасности работников организации	НПБ 645-2007 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 48. п. 49.	01.06.2022	
4.	На объекте защиты МБДОУ № 131 не согласованы с органами государственного пожарного надзора специальные программы обучения по пожарно-техническому минимуму.	НПБ № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.п. 51-55	01.06.2022	
5.	На объекте защиты, коридоры, пути эвакуации помещения МБДОУ № 131 не оборудованы знаками пожарной безопасности. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 23	01.06.2022	
6.	На объекте защиты МБДОУ № 131 в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 23	01.06.2022	

		Федерации" п. 10		
7.	<p>Не организовано в помещениях МБДОУ № 131 на объекте защиты хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54</p>	01.06.2022	
8.	<p>На объекте защиты МБДОУ № 131 руководитель организации не организовала наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30</p>	01.06.2022	
9.	<p>На объекте защиты МБДОУ № 131 руководитель организации не обеспечила 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30</p>	01.06.2022	
10.	<p>На объекте защиты МБДОУ № 131 руководитель не обеспечила в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 36.</p>	01.06.2022	
11.	<p>На объекте защиты МБДОУ № 131 руководителем не организовано проведение перед началом учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения (документы не предоставлены).</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 36.</p>	01.06.2022	

		Федерации" п. 92		
12.	<p>На объекте защиты МБДОУ № 131 руководитель организации не обеспечила наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.</p> <p>Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 56</p>	01.06.2022	
13.	<p>На объекте защиты, МБДОУ № 131 руководитель не обеспечила объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей должен вестись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 60</p>	01.06.2022	
14.	<p>На объекте защиты МБДОУ № 131 в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен вопрос о допустимом (предельном) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 393, подпункт "л"</p>	01.06.2022	
15.	<p>На объекте защиты МБДОУ № 131 система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах МБДОУ № 131, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.</p> <p>Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 71</p>	01.06.2022	
16.	<p>На объекте защиты МБДОУ № 131 во всех служебных кабинетах допускается использование удлинителей для питания электроприборов не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил</p>	01.06.2022	

		противопожарного режима в Российской Федерации" п. 35 д		
17.	На объекте защиты МБДОУ № 131 внутренний пожарный водопровод не обеспечивает требуемый расход воды (ПК 1-й этаж здания детского сада менее 15 литров в секунду)	СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод» п. п. 4.4.1-4.1.16 табл. 1-3	01.06.2022	
18.	На объекте защиты МБДОУ № 131 на здании отсутствует направление движения к источникам противопожарного водоснабжения которое должно быть обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48	01.06.2022	
19.	На объекте защиты МБДОУ № 131 огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 409	01.06.2022	
20.	На объекте защиты МБДОУ № 131 запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (имеют врезные замки основной вход)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 26	01.06.2022	
21.	Лестницы 3-го типа, выполненные из группы МБДОУ № 131, следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов	СНиП 21-01-97* п.6.14.	01.06.2022	
22.	На объекте защиты МБДОУ № 131 руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы помещениях МБДОУ № 131.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 36	01.06.2022	
23.	На объекте защиты МБДОУ № 131 в помещении	п. 13.14.12	01.06.2022	

	пожарного поста отсутствует аварийное освещение.	СП 5.13130.2009		
24.	На объекте защиты, МБДОУ № 131 в раздевалках всех групп на путях эвакуации расположены шкафчики.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 16 ж	01.06.2022	
25.	На объекте защиты, МБДОУ № 131 отсутствуют на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12	01.06.2022	
26.	На объекте защиты, МБДОУ № 131 не предоставлены подтверждающие документы проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий детского сада при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17 б	01.06.2022	
27.	На объекте защиты, МБДОУ № 131 в дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах,	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.24	01.06.2022	
28.	На объекте защиты, МБДОУ № 131 ящик внутреннего пожарного крана, размещенный на площадке лестничного марша между первым и вторым этажами детского сада № 131 препятствует безопасной эвакуации людей с учетом требований СП 1.13130	СП 10.13130-2020 п. 6.2.1	01.06.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы  
Хырхырян А.В.

Предписание на 7 л. для исполнения получил (а):

Андреева Марина Владимировна - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 131»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» июля 2021 г.

